

N



PROIECTIA: STEREO 70
Sistem de referinta: Marea Neagra 1975

Distanțe între AX BRETEA
SENS GIRATORIU
și conducta proiectată PE Dn90mm

km	distanța [m]
232 + 345	17,9
232 + 353	15,8
232 + 370	11,8
232 + 389	9,4
232 + 390	9,3

AX BRETEA
SENS GIRATORIU

CONDUCTA TRANSGAZ
Dn400mm 16"
Rotbav - Fagaras

CONDUCTA TRANSGAZ
Dn500mm 20"
Rotbav - Fagaras



NOTA:

- Execuția lucrărilor va fi demarată după obținerea AC și avizarea de către verificator conf. Legii 10/1995 a proiectului tehnic.
- În timpul lucrărilor se vor respecta prevederile NTPEE/2018, normele PSI, normele republicane de protecția muncii, norme unice de protecția muncii în foraj extractiv titei, gaze și transport-distributie gaze.
- Înainte de începerea lucrărilor și în timpul execuției se va solicita asistența tehnică de la beneficiarii rețelelor existente din zona pentru identificarea poziției exacte a acestora.
- La proiectarea și execuția lucrărilor se vor respecta distanțele de securitate între rețele conform NTPEE/2018 și cele impuse în avizele obținute de la detinatorii de utilități.
- Verificarea calității lucrărilor se face conform normativului C56-02/2002.
- Probe de presiune se vor executa numai cu aer, conf. NTPEE/2018 și în conformitate cu cele precizate în memoriul tehnic, pentru regimul de medie presiune.
- Categoria de importanță a lucrării este "C" și va fi verificat pentru cerințele de calitate A, B, C, D, E, F, G.
- Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 actualizată, în execuție și pentru dotare se vor folosi numai produse, echipamente și dotări pentru care există acorduri tehnice corespunzătoare. În caz contrar, proiectantul este absolvit de responsabilitatea în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate, corespunzător exigentelor de performanță esențiale.
- Înainte de începerea lucrărilor de execuție se vor face sondaje pentru identificarea exactă a rețelelor existente. Numărul sondajelor (4 buc) nu este limitativ, constructorul poate mari numărul acestora în funcție de

JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
FĂGĂRAȘ
VIZAT SPRE NESCIMBARE
107659
Anexa la autorizația de construire
desființare
Nr. 34 din 29.09.2025
Proiectant
VOICA DRAGOȘ-CRISTIAN
Arhitect șef

VOICA DRAGOȘ CRISTIAN
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
Tip PGD Legitimăție nr. 209201097
Tip PGIU Legitimăție nr. 109201231
Perioada de valabilitate:
18.11.2020 - 17.11.2025

VIZAT SPRE NESCIMBARE
Acord prealabil 27/252-16/01/2025

Distanțe între AX DN1 (E68)
și conducta proiectată PE Dn90mm

km	distanța [m]
232 + 345	8,6
232 + 353	8,8
232 + 370	8,9
232 + 389	9,0
232 + 390	9,0

AX DN1 (E68)

Conducta distribuție gaze
naturale MP existentă
PE100 SDR11 Dn90mm

Conducta distribuție gaze
naturale MP proiectată
PE100 SDR11 Dn90mm, L=45m

CONDUCTA TRANSGAZ
Dn400mm 16"
Rotbav - Fagaras

CONDUCTA TRANSGAZ
Dn500mm 20"
Rotbav - Fagaras

Conducta distribuție gaze
naturale MP existentă
PE100 SDR11 Dn315mm

LEGENDA:

- Grp — Grp — Conducta distribuție gaze naturale MP proiectată PE
- MP/PE — MP/PE — Conducta distribuție gaze naturale MP existentă PE, ce se menține
- x — x — Conducta distribuție gaze naturale ce se dezafectează
- T — T — Conducte TRANSGAZ
- PC ● Racord + PRM proiectat
- CT ● Punct cuplare
- Capăt terminal
- PUNCT RADIAT
- CAMIN
- GARD PLASA
- NUMAR CADASTRAL
- Zone studiu

DISTRIGAZ SUD
RETELE
PROIECTANT: Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
Com. Brașov, nr. 956, jud. Brașov
Tel.: 0244409449

Beneficiar:
DISTRIGAZ SUD-RETELE S.R.L.

Titlu planșă:

Plan de situație

Proiect nr.:
11-11-94/0009

Faza: DTAC
Planșă: 2

Specificatie	Nume/Prenume	Semnatura	Scara:
Proiectat	Voica Dragoș-Cristian		1:500
Desenat	Voica Dragoș-Cristian		Data:
Verificat	Petenciuc Cristina		2025

Titlu proiect:
Relocare rețea de distribuție gaze naturale din proprietăți private în domeniul public, pe strada Tudor Vladimirescu (DN1 E68), fosta strada Chimistului, nr. FN, NC 107633, client S.C. ARPLAMA S.R.L., Municipiul Făgăraș, județul Brașov, cu conducte și instalații de racordare MP din PE100 SDR11.