

Nr. 1448 / 15.09.2021

MUNICIPIUL FAGARAȘ
Nr. 51462/1
Ziua 16 Luna 09 Anul 2021

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

Având în vedere PROCESUL VERBAL DE CONTROL încheiat în data de 14.09.2021, întocmit de Plt. Adj. Monea Alexandru- 4389, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă la Grădinița cu Program Prelungit „Albinuța” Făgăraș, str. Cîmpului, nr. FN, s-au constatat următoarele:

- nu s-a obținut autorizația de securitate la incendiu pentru clădirea grădiniței;
- nu s-a prezentat documentația care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu (AVIZ 95/ 23.02. 2017) deoarece grădinița nu a întocmit-o, iar U.A.T. Făgăraș a efectuat toate demersurile pentru obținerea autorizației,
- la parter, prin deschiderea unei uși de pe calea de evacuare se reduce gabaritul căii de evacuare,
- la unele uși de pe căile de evacuare, pragurile sunt mai mari de 2,5 cm și nu sunt racordate la pardoseală prin pante înclinate,
- clădirea nu este dotată în totalitate, cu corpuri de iluminat pentru marcarea căilor de evacuare, iar hidranții interiori de incendiu nu sunt marcați cu iluminat pentru identificarea cu ușurință a poziției acestora, în cazul producerii unui incendiu.

Menționez că Grădinița cu Program Prelungit „Albinuța” din localitatea Făgăraș a fost sancționată cu AVERTISMENT, iar cu privire la modul în care vor fi remediate deficiențele constatate trebuie informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Țara Bârsei” al Județului Brașov până la data de 14. 10. 2021. În cazul în care deficiențele nu vor fi remediate în termen unitatea este pasibilă să fie sancționată cu amendă în cuantum minim 20000 lei și maxim 50000 lei.

Prezentei adrese atașez procesul verbal de control.

Cu respect!

Director,

Prof. înv. preșc. Sumedrea Ioana Lavinia



1439
14.09.2021

PROCES -VERBAL DE CONTROL
(operator economic / instituție)

Încheiat astăzi, 14.09.2021 cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr.307/ 21.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.21/2004 privind sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005 și ale H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

| | |
|--|--|
| Unitate controlată | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBINUȚA" AVIZ 95/ 23.02.2017 Sp+P+E (Sc 830 MP, Sd 1830 MP) |
| Administrator/ conducator | DIRECTOR SUMEDREA IOANA LAVINIA |
| Adresa | FĂGĂRAȘ, STR. CÎMPULUI F.N. |
| Numar de inregistrare din registrul comertului | CIF - 29433479 |
| Desfășurat in perioada | 14.09.2021 |
| Inspectori | PLT.ADJ. MONEA ALEXANDRU |
| Participanți din partea unității controlate | DIRECTOR SUMEDREA IOANA LAVINIA |
| Locul și data | FĂGĂRAȘ, STR. CÎMPULUI F.N. 14.09.2021 |

I. Acte normative aplicabile:

- *Legea nr. 307/2006* privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare,
- *Legea nr. 481/2004* privind protecția civilă,
- *O.M.A.I. nr. 163/2007* pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor,
- *O.M.A.I. nr. 712/2005* pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență modificat și completat cu *OMAI nr. 786/2005*,
- *O.M.A.I. nr. 129/2016* pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
- *O.M.A.I. nr. 166/2010* pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente,
- *O.A.N.R.E. nr 89/2018* pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,
- *O.A.N.R.E. nr. 179/2015* pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale,
- *Normativ I7/2011* privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice,
- *Normativ P118/1999* privind protecția la foc a construcțiilor,
- *Normativ P 118/2/2013* privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere,
- *Normativ P 118/3/2015* privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare,
- *H.G.R. nr. 537/2007* privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor,
- *H.G.R. nr. 571/2016* pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu;
- *LEGEA 55/2020* – privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.
- *H.C.J. B.V. 84/2002* Reguli și Dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al județului Brașov,
- *O.M.A.I nr. 138/2015* pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu,
- *Legea nr. 349/ 2002* pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;
- *O.M.Ed.N nr. 3946 / 2002* pentru aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ și educație.

II. Constatări:

| Nr. crt. | Nereguli | Locul/ locurile de manifestare | Baza legală încălcată | Soluționată | Nesoluționată | Baza legală de sancționare | Cuatum |
|--|---|--------------------------------------|--|-------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| I. Organizatorice: | | | | | | | |
| 1. | Nu s-a obtinut autorizatia de securitate la incendiu pentru clădirea Grădiniței cu Program Prelungit „Albinuța” Făgăraș, cu suprafața desfasurata mai mare de 150 mp. | GRADINITA CU P.P. „ALBINUȚA” FĂGĂRAȘ | Legea 307/2006 Art. 30 HGR 571/ 2016 Anexa 1, pct. II, lit. e | - | x | Legea 307/2006 45/V/b | 20.000 - 50.000 |
| 2 | Nu s-a prezentat documentatia care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu (AVIZ 95/23.02.2017). | GRADINITA CU P.P. „ALBINUȚA” FĂGĂRAȘ | OMAI 129/2016 art.20 Legea 307/2006 Art. 19/d | - | x | Legea 307/2006 45/IV/d | 5001 - 10.000 |
| II. Pregătire: | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Constructive: | | | | | | | |
| 1 | Pe o parte din căile de evacuare sunt depozitate diverse piese de mobilier, care pot îngreuna evacuarea utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență, iar la parter, prin deschiderea unei uși de pe calea de evacuare se reduce gabaritul căii de evacuare. | GRADINITA CU P.P. „ALBINUȚA” FĂGĂRAȘ | OMAI 163/2007 art.107/b | - | x | HGR 537/2007 1/3/m | 1000 - 2500 |
| 2 | La unele uși de pe căile de evacuare, pragurile sunt mai mari de 2,5 cm și nu sunt racordate la pardoseală prin pante înclinate. | GRADINITA CU P.P. „ALBINUȚA” FĂGĂRAȘ | P118/99 2.6.18 | - | x | Legea 307/2006 45/IV/e | 5001 - 10.000 |
| IV. Tehnice: | | | | | | | |
| 1 | Clădirea nu este dotată în totalitate, cu corpuri de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare. (la toate schimbările de sens, direcție, toate ușile care folosesc la evacuare), iar hidranții interiori de incendiu nu sunt marcați cu iluminat pentru identificarea cu ușurință a poziției acestora, în cazul producerii unui incendiu. | GRADINITA CU P.P. „ALBINUȚA” FĂGĂRAȘ | 17/2011 7.23.7.2 7.23.11 | - | x | Legea 307/2006 45/IV/e | 5001 - 10.000 |
| V. Privind serviciul privat pentru situații de urgență: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| VI. Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare: | | | | | | | |
| | PRIMUL CONTROL | | | | | | |

III. Activități de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (instruiri, analize, exerciții etc.)

1. Activități desfășurate:

| Nr. crt. | Tipul de activitate ¹ | Subiect (risc) abordat ² | Grup țintă ³ | Număr participanți | Observații |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 1 | INSTRUIRE | INCENDIU | ADULȚI | 21 | |
| 2 | EXERCITIU DE EVACUARE/INTERVENȚIE | INCENDIU | ADULȚI | 21 | |

Concluzii privind activitățile desfășurate: Salariatii cunosc modul de comportare in cazul producerii unui incendiu.

¹ Lecție deschisă, instruire, exercițiu de evacuare etc.

² Incendiu, cutremur, inundație etc.

³ Adulți, studenți, elevi, preșcolari.

2. Materiale diseminate:

| Nr. crt. | Tipul de material ¹ | Denumirea | Risc abordat ² | Forma de Prezentare ³ | Număr exemplare ⁴ | Observații |
|----------|--------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | FLYER | CAMPANIA R.I.S.C - „SPUNE NU IMPROVIZATIILOR | INCENDIU | TIPĂRIT | 10 | |
| 2 | FLYER | NU TREMUR LA CUTREMUR | CUTREMUR | TIPĂRIT | 10 | |

¹ Pliant, broșură, flyer, afiș, revistă, film educativ, clip video/audio.

² Incendiu, cutremur, inundație etc.

³ Tipărit sau pe suport informatic.

⁴ în cazul materialelor tipărite.

3. Asistență tehnică:

- S-A EFECTUAT UN INTRUCTAJ PRIVIND MODUL DE UTILIZARE AL UNUI STINGATOR SI CU PRIVIRE LA MODUL DE COMPORTARE IN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ.

IV. Sancțiuni aplicate:

| Nr. crt. | Persoana sancționată | Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - constatări) | Serie / nr. PVCSC | Sancțiuni | | |
|----------|---|---|-------------------|------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Tipul sancțiunii | Valoare amendă (lei) | Complementare |
| 1 | MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ UAT FĂGĂRAȘ | I.1 | | | | |
| 2 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUȚA” | I.2, III.1, III.2, IV.1 | - | Avertisment | - | - |

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris **Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov** până la data de **14.10.2021**;

Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care:

- un exemplar la: **Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov**;
- un exemplar la: **GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBINUȚA” FĂGĂRAȘ**;
- un exemplar la: **UAT FĂGĂRAȘ – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ**.

REPREZENTANTII INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

REPREZENTANTUL
BENEFICIARULUI

PLT.ADJ. MONEA ALEXANDRU – 4389

DIRECTOR SUMEDREA IOANA LAVINIA

Nr. 778 din 14.09.2021



